

Дорожная карта МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» по устранению замечаний по  
 предписанию № 06/ 32-1/ 155 от 24.08.2023г.

№	Пункт предписания	Установленный срок устранения	Примечание
<b>МБДОУ «ДС № 307.г. Челябинска» по адресу г. Челябинск, ул. Гвардейская, 10:</b>			
1.	1.1 Обеспечить уровни искусственной освещённости в группе № 4 в соответствии с требованиями - п. 144, таблица 5.54 , СанПиП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1., СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 1.2 Представить протоколы замеров уровней искусственной освещённости в группе № 4	Срок до 25.12.2023г.  Срок до 25.12.2023 г.	Замена ламп произведена  Договор заключен Планируемая дата 20.12.2023 г.
2.	В примерном меню обеспечить распределение калорийности по рационам приемам пищи в соответствии с требованиями - п. 8.1.2., п. 8.1.2.2., таблица 1, таблица 3 приложение № 1 , приложение № 9, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	Срок до 01.11.2023г.	Обеспечено распределение калорийности по рационам приема пищи с 01.10.2023 г.
3.	Пересмотреть примерное меню с учетом выполнения массы порций суммарного объема блюд, массы порций, установленные табл. 1, табл. 3 приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	Срок до 01.11.2023 г	Разработано новое меню с 01.10.202г.
4.	Обеспечить выполнение норм набора продуктов (п.8.1.2., прил. № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).	Срок Постоянно с момента проверки.	Нормы набора Продуктов обеспечены
5.	Промаркировать инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд - мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах - п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648- 20.	Срок до 10.09. 2023г.	Инвентарь промаркирован
6.	Приобрести для приготовления холодных закусок стол с охлаждаемой поверхностью - п.2..4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.5.2. СанПиП 2.3/2.4.3590-20.	Срок до 05.08.2025г.	По мере финансирования

7.	Приобрести стол для работы с тестом со столешницей из дерева твердых лиственных пород - п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.	Срок до 05.08.2025г.	По мере финансирования
8.	Оценить состояние вентиляции в каждой группе помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые), в т. ч. приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением (п.2.7.4. СП 2.4.3648-20).	Срок до 05.08.2024г.	Планируемая дата январь – февраль 2024 г.
9.	Предоставить документ, подтверждающий проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха - п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.	Срок до 05.08.2024г.	Планируемая дата январь – февраль 2024 г.
10.	Установить водонагреватели на время отключения горячей воды на пищеблоке и в группах - п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.	Срок до 05.08.2025г.	Планируемая дата до 01.08.2025г.
11.	Обеспечить площадь на одного ребенка во всех группах в игровых и спальнях всех групп, в том числе в группах для детей с ТНР, комбинированных группах - п. 3.1.1. СанПиН 2.4.1.3049-13).	Срок до 01.09.2024г.	Обеспечение планируется К 16.08.2024г.
12.	Устранить: - в помещениях дошкольного образовательного учреждения дефекты и повреждения дверных откосов после установки дверей (п.2.5.3. СП 2.4.3648-20). - в овощном складе учреждения имеются дефекты и повреждения стен и пола - п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20).	Срок до 01.12.2024г.  Срок до 01.12.2024г.	Дефекты и повреждения устранены  Овощной склад отремонтирован
13.	Не использовать светильники с разными типами ламп - п.2.8.5. СП 2.4.3648-20.	Срок до 15.09.2024г.	Устранено
14.	Устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на территории (п.2.2.4. СП 2.4.3648-20).	Срок до 05.08.2025г.	По мере финансирования
15.	Обеспечить расстановку кроватей - свободный проход детей между ними и расстояние кроватей от наружных стен, между кроватями, между изголовьями кроватей в соответствии с нормативами - п.3.1.5. СП 2.4.3648-20, таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.	Срок до 05.08.2024г.	Расстановка кроватей обеспечена

16.	В спальнях не использовать 4-х ярусные трансформируемые кровати - п.2.4.8.СП 2.4.36.48-20.	Срок с момента проверки.	Устранено
17.	Трансформируемые кровати обеспечить самостоятельными заходами - п.2.4.8. СП 2.4.3648-20.	Срок до 05.08. 2025г.	Планируемая дата 01.08.2025 г.
18.	В группах для детей до 3-х лет над унитазами для слива для горшков оборудовать краны для их обработки - п.3.1.7. СП 2.4.3648-20.	Срок до 05.08.2024г.	Планируемая дата июнь 2024г.
19.	Обеспечить обработку постельных принадлежностей в химической чистке или дезинфекционной обработке - п.2.11.5. СП 2.3648-20.	Срок ежегодно.	Запланировано в план мероприятий
20.	Не использовать для проведения уборки в учреждении моющие, в том числе стиральный порошок, не разрешенные в установленном порядке с документами о безопасности с областью применения для детских учреждений - п.2.5.1.СП 2.4.3648-20.	Срок постоянно с момента проведения проверки.	Устранено
21.	Представить ЛМК и список с данными медосмотра и профилактических прививок (п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	Срок до 25.12.2023г.	ЛМК и список с данными медосмотра и профилактическими прививками будет предоставлен до 25.12.2023г.
22.	В «Программе производственного контроля»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- актуализированные санитарные правила и нормы.</li> <li>- обеспечить проведение предусмотренных лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, предусмотренные программами вышеуказанными программами - п.1.5 СП 1.1.1058-01.</li> </ul>	Срок до 01.09.2023г.  В сроки предусмотренные программой.	Санитарные правила и нормы актуализированы  Лабораторные исследование и испытания запланированы на 1 квартал 2024г.
<b>МБДОУ «ДС № 307.г. Челябинска» по адресу г. Челябинск, ул. Худякова, 17 а:</b>			
23.	Обеспечить уровни искусственной освещённости в группе № 4 в соответствии с требованиями п. 144, таблица 5.54 , СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1.. СП 2.4.3648-20 "Санитарно- в эпидемиологические требования к	Срок до 25.12.2023г.	Светильники заменены

	организациям воспитания и обучения, отдыха [- и оздоровления детей и молодежи".		
24.	Предоставить протоколы замеров уровней искусственной освещённости во всех группах.	Срок до 25.12..2023г.	Договор заключен Планируемая дата 20.12.2023г.
25.	Выполнить ремонт фасада здания - 2.2., п. 2.5.3 СП 2.4.36420.	Срок до 25.12.2025г.	Пакет проверенных документов сдан в отдел МГО Комитета по делам образования города Челябинска; по мере финансирования
26.	Выполнить ремонт дорожек - 2.2., п. 2.5.3 СП 2.4.36420	Срок до 25.12.2025г.	По мере финансирования

Заведующий



Ворожейкина Т.Е.