

ПМ 74230061000206839583 от 12 июля 2023 года
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16911676>



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование контрольного (надзорного) органа)

454084, г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24 «А», тел. 8 (351) 791-29-64

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований

от «12» июля 2023 г. № 2307/003-74/104/ПНН

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 307 г. Челябинска» (далее — МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска») (ИНН 7453045637)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора.

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

в здании МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Гвардейская, 10 руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола **испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.**

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

Невыполнение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты приводит к нарушению п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

в здании МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Гвардейская, 10 организовать работы по проведению не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола

испытаний и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия
(не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в срок до 10 календарных дней со дня получения настоящего предостережения в порядке, установленном частью 5 статьи 40 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле (надзоре) в Российской Федерации», статьями 57, 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 (ред. постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2022 года №1708).

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городу Челябинску
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Челябинской области

капитан внутренней службы

Карпов Н.С.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора)



Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
Филиппов Евгений Андреевич, 8-(982)-297-02-40, электронный адрес: filippovea@74.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предостережение получил(а): _____

Предостережение направлено: _____

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.